



ООО «СМАРТ-Т»
420073, Республика Татарстан, г.Казань, а/я 248
тел./факс: (843) 210-21-13

Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02

ПАСПОРТ

СМРТ 98.00.000-04ПС

г. Казань

1. Назначение

Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 предназначен для работы в составе Автоматизированной системы передачи данных (АСПД) «Стандарт».

2. Технические характеристики

Внешние интерфейсы:

- RS232 №1: скорость 2400, 4800, 9600, 19200, 115200
- RS232 №2: скорость 2400, 4800, 9600, 19200, 115200
- Ethernet 10BaseT
- оптоизолированный RS485 №1: скорость 2400, 4800, 9600, 19200
- оптоизолированный RS485 №2: скорость 2400, 4800, 9600, 19200

Количество дискретных входов: 12

Тип дискретных входов: «сухой контакт»

Напряжение питания, В: +12

Среднее потребление тока не более, мА: 320

Пиковое потребление тока не более, А: 2

Температура хранения, °С: от минус 10 до плюс 50

Рабочий температурный диапазон, °С: от минус 40 до плюс 65

Размеры, мм: 136×28,5×84

Масса, кг: 0,5

3. Комплект поставки

№ пп	Наименование	Количество (шт)
1	Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02	1
2	Паспорт СМРТ 98.00.000-04ПС	1

4. Хранение и транспортирование

Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 может храниться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 10° до плюс 50°С, относительной влажности 80% при 25°С. В воздухе помещения должны отсутствовать пыль, пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

Блоки контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 должны храниться в складских помещениях на стеллажах.

Транспортирование Блока контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 в упаковке изготовителя может производиться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 100% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Способ погрузки, размещение и крепление, обеспечивающие сохранность Блока контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 и исключают его перемещение, изготовитель согласовывает с транспортными организациями.

При погрузке и транспортировке необходимо соблюдать требования предупредительных надписей на упаковочной транспортировочной таре.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Блока контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя – 9 месяцев со дня приемки.

В течение гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт или замену составных частей, вышедших из строя.

При несоблюдении правил, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, при отсутствии или нарушении пломб ОТК изготовителя или при наличии механических повреждений гарантийное обслуживание изготовителем не производится.

Гарантийный ремонт производится предприятием – изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

ООО «СМАРТ-Т», 420073, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 248
тел./факс: (843) 210-21-13
www.smartplus.ru

6. Свидетельство о приемке

Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 № _____
заводской номер

Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, соответствует техническим условиям СМРТ.424349.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7. Поверка

Периодичность поверки не реже одного раза в год.

Наименование и обозначение	Зав. номер	Дата изготовления	Поверка		Примечание
			Дата	Подпись	
Блок контроллера «Стандарт»-07.Ethernet.V02 СМРТ 98.00.000-04					